



Certificat

Certificate

**NF537 - DISPOSITIFS
ACTIONNES DE SECURITE
(DAS) / DISPOSITIFS DE
COMMANDE (DC)**

Page 1 / 7

RECONDUCTION N° 23/04.17 du 15/02/2021
Renewal N° 23/04.17 from 15/02/2021
Date de fin de validité / Expiry date 14/02/2024

MADICOB

16, avenue du Vert Galant - CS 10013 ST OUEN L'AUMONE - 95046 CERGY PONTOISE CEDEX
Usine : 95310 ST OUEN L'AUMONE

Est autorisée à apposer la marque NF en application des règles générales de la marque NF et du référentiel de certification de NF537 - DISPOSITIFS ACTIONNES DE SECURITE (DAS) / DISPOSITIFS DE COMMANDE (DC) pour le/les produit(s) cité(s) en annexe.

Is authorized to affix the NF mark on the product(s) listed in appendix, in accordance with the general rules of the NF mark and the NF537 - DISPOSITIFS ACTIONNES DE SECURITE (DAS) / DISPOSITIFS DE COMMANDE (DC) reference document.

Cette décision atteste que les produits désignés en annexe sont certifiés conformes aux normes citées en annexe et aux exigences supplémentaires après évaluation par AFNOR Certification tel que spécifié dans le référentiel de certification NF537 - DISPOSITIFS ACTIONNES DE SECURITE (DAS) / DISPOSITIFS DE COMMANDE (DC).

This decision attests that the products mentioned in appendix have been assessed by AFNOR Certification and found to conform with the standards cited in appendix and complementary requirements, as specified in the NF537 - DISPOSITIFS ACTIONNES DE SECURITE (DAS) / DISPOSITIFS DE COMMANDE (DC) reference document.

Caractéristiques certifiées :

Option / Module

Caractéristiques certifiées essentielles

- **Fonctionnalité** vérifiée permettant d'attester l'aptitude à l'emploi et les performances des DAC/DCM/DCMR conformément aux exigences de la norme NF S61-938 de juillet 1991 complétée des amendements A1 d'août 2013 et A2 de septembre 2018.
- **Efficacité** vérifiée par des essais d'endurance (sauf pour les DAC à sortie électrique de type permanent).
- **Affichage** des éléments d'identification sur la **notice technique** qui accompagne obligatoirement toute livraison des DAC/DCM/DCMR certifiés NF.

Ce certificat annule et remplace tout certificat antérieur.

This certificate supersedes all previous certificates.

Ce certificat NF, incluant son annexe, est valable jusqu'au 14/02/2024 sous réserve des résultats des contrôles effectués par AFNOR Certification qui peut prendre toute décision conformément aux règles générales de la marque NF et au référentiel de certification NF537 - DISPOSITIFS ACTIONNES DE SECURITE (DAS) / DISPOSITIFS DE COMMANDE (DC).

This NF certificate and related appendix is valid until 14/02/2024 subject to the results obtained upon regular controls carried out by AFNOR Certification. Appropriate decision is made by AFNOR Certification in accordance with the general rules of the NF mark and specific NF537 - DISPOSITIFS ACTIONNES DE SECURITE (DAS) / DISPOSITIFS DE COMMANDE (DC) reference document.



Julien NIZRI
Directeur Général d'AFNOR Certification
Managing Director of AFNOR Certification

CERTI F 1332.5 07/2019

RECONDUCTION N° 23/04.17 du 15/02/2021

Renewal N° 23/04.17 from 15/02/2021

Date de fin de validité / Expiry date : 14/02/2024

Types de produits : DAC / DCM à sortie pneumatique pour cartouche de gaz à usage unique

Identification des produits :

DCM (Dispositifs de Commandes Manuelles) à sortie pneumatique pour cartouche de gaz à usage unique

Gamme Référence commerciale	ouverture seule (Identification : CSK 20 – CSK 100) 02001 / 02002 Type d'ouverture : Standard : Volet escamotable F2 : Vitre à briser F3 : porte pleine
Option Module	N° 1, 2 et 3 sans module
Gamme Référence commerciale	ouverture seule (Identification : CPS gamme Coffret) Coffret PM : 02110-XX / coffret MM300 : 02111-XX / coffret MM500 : 02112-XX / coffret GM : 02113-XX Type de carrosserie : FX Standard (avec porte) EX Eco (sans porte) Type d'ouverture : X1 Volet escamotable X2 Vitre à briser X3 porte / façade pleine
Option Module	N° 1 sans module
Gamme Référence commerciale	1 ouverture / 1 fermeture (Identification : CPS gamme Armoire) ASK 60 : 02005-XX / armoire PM : 02120-XX / armoire MM300 : 02121-XX / armoire MM500 : 02122-XX / armoire GM : 02123-XX Type de carrosserie : FX Standard (avec porte) EX Eco (sans porte) Type d'ouverture : X1 Volet escamotable X2 Vitre à briser X3 porte / façade pleine
Option Module	N° 1 sans module
Gamme Référence commerciale	2 ouvertures / 1 fermeture (Identification : CPS gamme S500) S500 PM : 02130-XX / S500 MM : 02131-XX / S500 GM : 02132-XX / S500L PM : 02135-XX / S500L MM : 02136-XX / S500L GM : 02137-XX / S500L MM EcoT : 02136-Tx Type de carrosserie : FX Standard (avec porte) EX Eco (sans porte) TX Eco T (enveloppe/ fond solidaire) Type d'ouverture : X1 Volet escamotable X2 Vitre à briser X3 porte / façade pleine
Option Module	N° 1 sans module

**NF537 - DISPOSITIFS
ACTIONNES DE SECURITE
(DAS) / DISPOSITIFS DE
COMMANDE (DC)**

RECONDUCTION N° 23/04.17 du 15/02/2021

Renewal N° 23/04.17 from 15/02/2021

Date de fin de validité / Expiry date : 14/02/2024

DCMR (Dispositifs de Commandes Manuelles Regroupées) à sortie pneumatique pour cartouche de gaz à usage unique	
Gamme Référence commerciale	2 à 4 ouvertures seules (Identification : CSK 100) 02302-FX / 02303-FX / 02304-FX
Option Module	Type de carrosserie : FX Standard (avec porte) Type d'ouverture : X1 Volet escamotable X2 Vitre à briser X3 Porte / façade pleine sans option sans module
Gamme Référence commerciale	2 à 4 ouvertures seules (Identification : CPS) 02320-FX / 02330-FX / 02340-FX
Option Module	Type de carrosserie : FX Standard (avec porte) Type d'ouverture : X1 Volet escamotable X2 Vitre à briser X3 Porte / façade pleine sans option sans module

DAC (Dispositifs Adaptateurs de Commandes) à entrée de télécommande électrique de type impulsif et à sortie pneumatique pour cartouche de gaz à usage unique	
Gamme Référence commerciale	ouverture seule (Identification : CPS gamme Coffret) coffret PM : 02110-XX / coffret MM300 : 02111-XX / coffret MM500 : 02112-XX / coffret GM : 02113-XX
Option Module	Type de carrosserie : FX Standard (avec porte) EX Eco (sans porte) Type d'ouverture : X1 Volet escamotable X2 Vitre à briser X3 porte / façade pleine N° 1 MOD1 (2180)- MOD2 (2183)- MOD3 (2181)- MOD4 (2182)
Gamme Référence commerciale	1 ouverture / 1 fermeture (Identification : CPS gamme Armoire) ASK 60 : 02005-XX / armoire PM : 02120-XX / armoire MM300 : 02121-XX / armoire MM500 : 02122-XX / armoire GM : 02123-XX
Option Module	Type de carrosserie : FX Standard (avec porte) EX Eco (sans porte) Type d'ouverture : X1 Volet escamotable X2 Vitre à briser X3 porte / façade pleine N° 1 MOD1 (2180)- MOD2 (2183)- MOD3 (2181)- MOD4 (2182)

DAC (Dispositifs Adaptateurs de Commandes) à entrée de télécommande électrique de type impulsif et à sortie pneumatique pour cartouche de gaz à usage unique (suite)	
Gamme Référence commerciale	2 ouvertures / 1 fermeture (Identification : CPS gamme S500) S500 PM : 02130-XX / S500 MM : 02131-XX / S500 GM : 02132-XX / S500L PM : 02135-XX / S500L MM : 02136-XX / S500L GM : 02137-XX / S500L MM EcoT : 02136-Tx Type de carrosserie : FX Standard (avec porte) EX Eco (sans porte) TX Eco T (enveloppe/ fond solidaire) Type d'ouverture : X1 Volet escamotable X2 Vitre à briser X3 porte / façade pleine
Option Module	N° 1 MOD1 (2180)– MOD2 (2183)– MOD3 (2181)– MOD4 (2182)
Gamme Référence commerciale	1 ouverture / 1 fermeture + aération (Identification : CPS Armoire Aération) Armoire aération : 02222-XXXX Fonction aération (1er X) : A Ouverture et fermeture manuelle B Ouverture manuelle + EV (électrovanne) et fermeture manuelle C Ouverture manuelle et fermeture manuelle + EV D Ouverture et fermeture manuelle + EV Type d'ouverture (2ème X) : 1 Volet escamotable 2 Vitre à briser 3 Porte pleine Filtration (3ème X) : F Filtre + manomètre S Sans filtre + manomètre Accès extérieur (4ème X) : A Commande aération B Commande aération et manomètre C Aucun accès
Option Module	N° 1 MOD1 (2180)– MOD2 (2183)– MOD3 (2181)– MOD4 (2182)
Gamme Référence commerciale	2 ouvertures / 1 fermeture + aération (Identification : CPS S500L Aération) S500L aération : 02237-XXXX Fonction aération (1er X) : A Ouverture et fermeture manuelle B Ouverture manuelle + EV (électrovanne) et fermeture manuelle C Ouverture manuelle et fermeture manuelle + EV D Ouverture et fermeture manuelle + EV Type d'ouverture (2ème X) : 1 Volet escamotable 2 Vitre à briser 3 Porte pleine Filtration (3ème X) : F Filtre + manomètre S Sans filtre + manomètre Accès extérieur (4ème X) : A Commande aération B Commande aération et manomètre C Aucun accès
Option Module	N° 1 MOD1 (2180)– MOD2 (2183)– MOD3 (2181)– MOD4 (2182)

DAC (Dispositifs Adaptateurs de Commandes) à entrée de télécommande pneumatique et à sortie pneumatique pour cartouche de gaz à usage unique (suite)	
Gamme Référence commerciale	1 ouverture / 1 fermeture + aération (Identification : CPS Armoire Aération) Armoire aération : 02222-XXXX Fonction aération (1er X) : A Ouverture et fermeture manuelle B Ouverture manuelle + EV (électrovanne) et fermeture manuelle C Ouverture manuelle et fermeture manuelle + EV D Ouverture et fermeture manuelle + EV Type d'ouverture (2ème X) : 1 Volet escamotable 2 Vitre à briser 3 Porte pleine Filtration (3ème X) : F Filtre + manomètre S Sans filtre + manomètre Accès extérieur (4ème X) : A Commande aération B Commande aération et manomètre C Aucun accès
Option Module	N° 1 MOD5 (02184)
Gamme Référence commerciale	2 ouvertures / 1 fermeture + aération (Identification : CPS S500L Aération) S500L aération : 02237-XXXX Fonction aération (1er X) : A Ouverture et fermeture manuelle B Ouverture manuelle + EV (électrovanne) et fermeture manuelle C Ouverture manuelle et fermeture manuelle + EV D Ouverture et fermeture manuelle + EV Type d'ouverture (2ème X) : 1 Volet escamotable 2 Vitre à briser 3 Porte pleine Filtration (3ème X) : F Filtre + manomètre S Sans filtre + manomètre Accès extérieur (4ème X) : A Commande aération B Commande aération et manomètre C Aucun accès
Option Module	N° 1 MOD5 (02184)
Gamme Référence commerciale	2 à 4 ouvertures seules (Identification : CPS) 02320-FX / 02330-FX / 02340-FX Type de carrosserie : FX Standard (avec porte) Type d'ouverture : X1 Volet escamotable X2 Vitre à briser X3 Porte / façade pleine
Option Module	Sans option MOD5 (02184)



**NF537 - DISPOSITIFS
ACTIONNES DE SECURITE
(DAS) / DISPOSITIFS DE
COMMANDE (DC)**

Page 7 / 7

RECONDUCTION N° 23/04.17 du 15/02/2021

Renewal N° 23/04.17 from 15/02/2021

Date de fin de validité / Expiry date : 14/02/2024

INTITULE DES OPTIONS	
Option N° 1 :	INOX : remplacer le chiffre « 0 » de la référence produit par la lettre « I »
Option N° 2 :	Vitre à briser : ajouter F2
Option N° 3 :	Porte pleine : ajouter F3

Ce certificat dispense le titulaire de la présentation des procès-verbaux de conformité à la norme NF S61-938 de juillet 1991 et ses 2 amendements pour les produits visés ci-dessus.

Ce certificat annule et remplace tout certificat antérieur.

Ce certificat atteste :

- que les produits désignés sont certifiés conformes à la norme NF S61-938 de juillet 1991 complétée des amendements A1 d'août 2013 et A2 de septembre 2018, ainsi qu'aux spécifications complémentaires citées dans le référentiel de certification NF 537,

- que le système qualité de la société a été évalué conformément au référentiel de certification NF 537.

Il n'engage en aucun cas AFNOR Certification quant à la conformité réglementaire de l'installation dans laquelle les produits objets de ce certificat seront utilisés.