

- 1/ En fonction de la hauteur H du châssis (cotes " extérieur ouvrant "), vérifier, à l'aide du TABLEAU, la référence du DPO à installer. Celle-ci figure sur l'emballage du DPO.
- 2/ Définir les cotes d'implantation X et Y à l'aide du TABLEAU et du schéma d'implantation page 2.
- 3/ Fixer les 2 étriers et les 2 consoles sur les montants latéraux dormant et ouvrant.
- 4/ Placer les 2 vérins et effectuer les réglages avec l' œillet de vérin afin de plaquer correctement l'ouvrant. S'assurer que les 2 vérins sont bien verrouillés en " position d'attente " (châssis fermé).
- 5/ Effectuer les raccordements pneumatiques ouverture et fermeture en utilisant les 2 raccords flexibles et les 2 raccords Té fournis. Voir le schéma en bas de la page 2.

TABLEAU

OUVERTURE 60°	LARGEUR	REFERENCE	Ø	CONSOMMATION	Cote X	Cote Y	
				EN LITRE / CHASSIS			
<i>HAUTEUR H (Cote Ext. Ouvrant en mm)</i>	H 360 à 470	L 360 à 1260	*3650-15	Ø32	0,25	60	290
		L 1260 à 2260	*3651-15	Ø40	0,40		
	H 470 à 590	L 360 à 1260	3650-20	Ø32	0,30	125	345
		L 1260 à 2260	3651-20	Ø40	0,50		
	H 590 à 700	L 360 à 1260	3650-25	Ø32	0,40	190	395
		L 1260 à 2260	3651-25	Ø40	0,65		
	H 700 à 820	L 360 à 1260	3650-30	Ø32	0,50	255	450
		L 1260 à 2260	3651-30	Ø40	0,75		
	H 820 à 940	L 360 à 1260	3650-35	Ø32	0,55	320	500
		L 1260 à 2260	3651-35	Ø40	0,90		
	H 940 à 1060	L 360 à 1260	3650-40	Ø32	0,65	385	550
		L 1260 à 2260	3651-40	Ø40	1,00		
	H 1060 à 1170	L 360 à 1260	3650-45	Ø32	0,70	450	600
		L 1260 à 2260	3651-45	Ø40	1,15		
	H 1170 à 1290	L 360 à 1260	3650-50	Ø32	0,80	520	650
		L 1260 à 2260	3651-50	Ø40	1,25		
H 1290 à 1400	L 360 à 1660	3651-55	Ø40	1,40	590	705	
H 1400 à 1520		3651-60	Ø40	1,50	650	755	
H 1520 à 1630		3651-65	Ø40	1,65	720	805	
H 1630 à 1700		3651-70	Ø40	1,75	785	855	

* = Option contacteur de position non disponible pour ces références



MADICOB

SECURITE CONTRE L'INCENDIE - SYSTEMES DE DESENFUMAGE
 10, Bd des Martyrs de Chateaubriand
 BP108 - 95103 Argenteuil Cedex
 Tel: 01 39 47 15 59 - Fax: 01 39 47 00 70
 www.madicob.fr - madicob.siege@wanadoo.fr

